

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»



Паспорт № 1150-2022

Наименование изделия: Камень керамический

Условное обозначение:

Камень КПТН* - I 250×250×219 ГОСТ 530-2012

Дата выдачи « » октября 2022г..

№ партии 1150 Количество шт

Изготовитель: Цех №1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 100
Класс средней плотности		1,0
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	11,03
Пустотность	%	P - 52
Водопоглощение	%	14,8
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м ² мин)	C _{абс} - 1,6
Группа по теплотехнической эффективности		Повышенной эффективности
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»
Скокова Е.В.
Лаборатория