

АО «Самарский комбинат  
керамических материалов»



Паспорт № 1147-2022

Наименование изделия: Камень керамический

Условное обозначение:

Камень КПТВ-III 510×120×219 ГОСТ 530-2012

Дата выдачи «   » октября 2022г.

№ партии 1147 Количество                      шт

Изготовитель: Цех №1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 125
Класс средней плотности		1,0
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	12,53
Пустотность	%	P - 42
Водопоглощение	%	14,4
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м <sup>2</sup> мин)	C <sub>абс</sub> - 1,6
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

Скокова ЕВ.

