АО «Самарский комбинат керамических материалов»

Паспорт № 1213-2022

Наименование изделия: Камень керамический

Условное обозначение:

Камень **КПТП- I 250×510×219** ГОСТ 530-2012

Дата выдачи «____» октября 2022г.

№ партии **1213** Количество _____шт

Изготовитель: Цех№1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 100
Класс средней плотности		0,8
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	22,62
Пустотность	%	Р - 53
Водопоглощение	%	14,6
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м^{2}мин)	$С_{абс}$ - 1,4
Группа по теплотехнической эффективности		**Высокой эффективности**
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

Скокова Е.В.

АО "Самарский комбинат керамических материалов" Лаборатория